

令和8年7月 一般廃棄物処理施設維持管理記録[最終処分場]

作成日：令和8年8月24日

対象期間:令和8年7月1日 ~ 令和8年7月31日

施設名： 邑智クリーンセンター 最終処分場

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量[規則第4条の5の2第4号イ]

種 類	数 量 (kg)	
焼却灰	68,850	(42回/月)
飛灰	23,160	(23回/月)
不燃残渣	16,710	(22回/月)
志谷苑・砂	450	(2回/月)
脱水ケーキ	400	(2回/月)
その他(処理困難物灰)		(1回/月)
その他()		(回/月)
その他()		(回/月)
その他()		(回/月)

水質検査の実施状況と措置(月1回測定) [規則第4条の5の2第4号ニ及びホ]

	放流水	地下水上流1	地下水上流2	地下水下流
採取場所	同HP内に掲載の最終処分場採水場所のとおりに			
採取日	令和8年7月 2日			
検査結果が得られた日	令和8年7月23日			
水素イオン濃度	7.3	6.2	5.5	6.9
塩化物イオン(mg/l)	3,800	8.2	10	12
電気伝導率(ms/m)	1,100	7.9	11	19
生物化学的酸素要求量(mg/l)	3.2			
化学的酸素要求量(mg/l)	9.3			
浮遊物質(mg/l)	1			
窒素含有量(mg/l)	13.0			
異常の有無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容	令和年月日	令和年月日	令和年月日	令和年月日

水質検査(有害物質)の実施状況と措置(年1回測定) [規則第4条の5の2第4号ニ及びホ]

	放流水	地下水上流1	地下水上流2	地下水下流
採取場所	同HP内に掲載の最終処分場採水場所のとおりに			
採取年月日				
検査結果が得られた日				
水質検査結果				
異常の有無				
必要な措置を講じた年月日とその内容				

施設の点検[規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ]

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出水処理施設	防凍措置	残余容量
点検日	令和8年7月 2日					(年一回以上測定)
異常の有無	無	無	無	無	無	実施日
必要な措置を講じた年月日とその内容	年月日	年月日	年月日	年月日	年月日	測定結果
						m

[法第9条の3第6項]

令和8年6月 一般廃棄物処理施設維持管理記録[最終処分場]

作成日：令和8年7月30日

対象期間: 令和8年6月1日 ~ 令和8年6月30日

施設名： 邑智クリーンセンター 最終処分場

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量[規則第4条の5の2第4号イ]

種 類	数 量 (kg)	
焼却灰	70,000	(42回/月)
飛灰	22,530	(23回/月)
不燃残渣	15,740	(22回/月)
志谷苑・砂		(回/月)
脱水ケーキ	320	(1回/月)
その他(処理困難物灰)	1,500	(1回/月)
その他()		(回/月)
その他()		(回/月)
その他()		(回/月)

水質検査の実施状況と措置(月1回測定) [規則第4条の5の2第4号ニ及びホ]

	放流水	地下水上流1	地下水上流2	地下水下流
採取場所	同HP内に掲載の最終処分場採水場所のとおり			
採取日	6/11			
検査結果が得られた日	7/1			
水素イオン濃度	6.7	5.7	5.5	6.6
塩化物イオン(mg/l)	4,000	12	12	15
電気伝導率(ms/m)	1100	6.7	9.9	18
生物化学的酸素要求量(mg/l)	6.8			
化学的酸素要求量(mg/l)	10			
浮遊物質(mg/l)	<1			
窒素含有量(mg/l)	15			
異常の有無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容	令和年月日	令和年月日	令和年月日	令和年月日

水質検査(有害物質)の実施状況と措置(年1回測定) [規則第4条の5の2第4号ニ及びホ]

	放流水	地下水上流1	地下水上流2	地下水下流
採取場所	同HP内に掲載の最終処分場採水場所のとおり			
採取年月日	令和8年6月11日			
検査結果が得られた日	令和8年7月1日			
水質検査結果	6月別表のとおり			
異常の有無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容				

施設の点検[規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ]

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出水処理施設	防凍措置	残余容量
点検日	6/11					(年一回以上測定)
異常の有無	無	無	無	無	無	実施日
必要な措置を講じた年月日とその内容	年月日	年月日	年月日	年月日	年月日	測定結果
						m

令和8年6月 水質検査結果 [一般廃棄物最終処分場](放流水のダイオキシン類のみ測定) 令和8年7月30日
島智クリーンセンター

水質の区分		放 流 水		地 下 水 等			
採取場所	同HP内に掲載の最終処分場採水場所のとお	基準値		採取場所	地下水①	地下水②	地下水下流
採取年月日	令和8年5月21日	(1リットルにつき)		採取年月日	—	—	—
測定結果が得られた日	令和8年6月22日			測定結果が得られた日	—	—	—
1 ダイオキシン類	0.00010	10pg-TEQ	以下	1 カドミウム	—	—	0.003mg/l 以下
2 n-ヘキサン抽出物質含有量(鉱物類含有量)	—	5mg/l	以下	2 全シアン	—	—	検出されないこと
3 n-ヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)	—	30mg/l	以下	3 鉛	—	—	0.01mg/l 以下
4 フェノール類含有量	—	5mg/l	以下	4 6価クロム	—	—	0.05mg/l 以下
5 銅含有量	—	3mg/l	以下	5 ひ素	—	—	0.01mg/l 以下
6 亜鉛含有量	—	2mg/l	以下	6 総水銀	—	—	0.0005mg/l 以下
7 溶解性鉄含有量	—	10mg/l	以下	7 アルキル水銀	—	—	検出されないこと
8 溶解性マンガン含有量	—	10mg/l	以下	8 ポリ塩化ビフェニル(PCB)	—	—	検出されないこと
9 クロム含有量	—	2mg/l	以下	9 ジクロロメタン	—	—	0.02mg/l 以下
10 大腸菌群数	—	1cm3につき日間平均3000個以下		10 四塩化炭素	—	—	0.002mg/l 以下
11 リン含有量	—	16mg/l(日間平均8)	以下	11 クロロエチレン	—	—	0.002mg/l 以下
12 カドミウム及びその化合物	—	0.03mg/l	以下	12 1,2-ジクロロエタン	—	—	0.004mg/l 以下
13 シアン化合物	—	1mg/l	以下	13 1,1-ジクロロエチレン	—	—	0.1mg/l 以下
14 有機りん化合物	—	1mg/l	以下	14 1,2-ジクロロエチレン	—	—	0.04mg/l 以下
15 鉛及びその化合物	—	0.1mg/l	以下	15 1,1,1-トリクロロエタン	—	—	1mg/l 以下
16 六価クロム化合物	—	0.5mg/l	以下	16 1,1,2-トリクロロエタン	—	—	0.006mg/l 以下
17 ひ素及びその化合物	—	0.1mg/l	以下	17 トリクロロエチレン	—	—	0.01mg/l 以下
18 水銀及びアルキル水銀その他水銀化合物	—	0.005mg/l/l	以下	18 テトラクロロエチレン	—	—	0.01mg/l 以下
19 アルキル水銀化合物	—	検出されないこと		19 1,3-ジクロロプロペン	—	—	0.002mg/l 以下
20 ポリ塩化ビフェニル(PCB)	—	0.003mg/l	以下	20 チウラム	—	—	0.006mg/l 以下
21 トリクロロエチレン	—	0.1mg/l	以下	21 シマジン	—	—	0.003mg/l 以下
22 テトラクロロエチレン	—	0.1mg/l	以下	22 チオベンカルブ	—	—	0.02mg/l 以下
23 ジクロロメタン	—	0.2mg/l	以下	23 ベンゼン	—	—	0.01mg/l 以下
24 四塩化炭素	—	0.02mg/l	以下	24 セレン及びその化合物	—	—	0.01mg/l 以下
25 1・2-ジクロロエタン	—	0.04mg/l	以下	25 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	—	—	10mg/l 以下
26 1・1-ジクロロエチレン	—	1mg/l	以下	26 ふっ素及びその化合物	—	—	0.8mg/l 以下
27 シス-1・2-ジクロロエチレン	—	0.4mg/l	以下	27 ほう素及びその化合物	—	—	1mg/l 以下
28 1・1・1-トリクロロエタン	—	3mg/l	以下	28 1, 4-ジオキサン	—	—	0.05mg/l 以下
29 1・1・2-トリクロロエタン	—	0.06mg/l	以下	29 ダイオキシン類	—	—	1pg-TEQ/l 以下
30 1・3-ジクロロプロペン	—	0.02mg/l	以下	放流水			
31 チウラム	—	0.06mg/l	以下	36 ほう素及びその化合物	—		50mg/l(海域230) 以下
32 シマジン	—	0.03mg/l	以下	37 ふっ素及びその化合物	—		15mg/l(海域以外) 以下
33 チオベンカルブ	—	0.2mg/l	以下	38 アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	—		合計量200mg/l 以下
34 ベンゼン	—	0.1mg/l	以下	39 1, 4-ジオキサン	—		0.5mg/l 以下
35 セレン及びその化合物	—	0.1mg/l	以下				

令和8年5月 一般廃棄物処理施設維持管理記録[最終処分場]

作成日：令和8年6月23日

対象期間:令和8年5月1日 ~ 令和8年5月31日

施設名： 邑智クリーンセンター 最終処分場

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量[規則第4条の5の2第4号イ]

種 類	数 量 (kg)	
焼却灰	71,330	(42回/月)
飛灰	21,870	(22回/月)
不燃残渣	18,730	(21回/月)
志谷苑・砂	170	(1回/月)
脱水ケーキ	330	(1回/月)
その他(泥等)	260	(1回/月)
その他()		(回/月)
その他()		(回/月)
その他()		(回/月)

水質検査(有害物質)の実施状況と措置(年1回測定) [規則第4条の5の2第4号ニ及びホ]

	放流水	地下水上流1	地下水上流2	地下水下流
採取場所	同HP内に掲載の最終処分場採水場所のとおり			
採取年月日				
検査結果が得られた日				
水質検査結果				
異常の有無				
必要な措置を講じた年月日とその内容				

水質検査の実施状況と措置(月1回測定) [規則第4条の5の2第4号ニ及びホ]

	放流水	地下水上流1	地下水上流2	地下水下流
採取場所	同HP内に掲載の最終処分場採水場所のとおり			
採取日	令和8年5月21日			
検査結果が得られた日	令和8年6月10日			
水素イオン濃度	7.0	5.8	5.5	6.6
塩化物イオン(mg/l)	3700	12	13	16
電気伝導率(ms/m)	1100	7.9	11	19
生物化学的酸素要求量(mg/l)	1.8	0.7	0.5	0.6
化学的酸素要求量(mg/l)	9.4	0.8	0.7	1.6
浮遊物質(mg/l)	<1	8	1	19
窒素含有量(mg/l)	14	0.35	1	0.28
異常の有無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容	令和年月日	令和年月日	令和年月日	令和年月日

施設の点検[規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ]

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出水処理施設	防凍措置	残余容量
点検日	令和8年5月21日					(年一回以上測定)
異常の有無	無	無	無	無	無	実施日
必要な措置を講じた年月日とその内容	年月日	年月日	年月日	年月日	年月日	測定結果
						m

令和8年4月 一般廃棄物処理施設維持管理記録[最終処分場]

作成日：令和8年5月19日

対象期間: 令和8年4月1日 ~ 令和8年4月30日

施設名： 邑智クリーンセンター 最終処分場

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量[規則第4条の5の2第4号イ]

種 類	数 量 (kg)	
焼却灰	83,060	(48回/月)
飛灰	26,320	(24回/月)
不燃残渣	15,260	(20回/月)
志谷苑・砂		(回/月)
脱水ケーキ	570	(2回/月)
その他(処理困難物灰)	2,010	(2回/月)
その他(泥等)	680	(2回/月)
その他()		(回/月)
その他()		(回/月)

水質検査(有害物質)の実施状況と措置(年1回測定) [規則第4条の5の2第4号ニ及びホ]

	放流水	地下水上流1	地下水上流2	地下水下流
採取場所	同HP内に掲載の最終処分場採水場所のとおりに			
採取年月日				
検査結果が得られた日				
水質検査結果				
異常の有無				
必要な措置を講じた年月日とその内容				

水質検査の実施状況と措置(月1回測定) [規則第4条の5の2第4号ニ及びホ]

	放流水	地下水上流1	地下水上流2	地下水下流
採取場所	同HP内に掲載の最終処分場採水場所のとおりに			
採取日	令和8年4月9日			
検査結果が得られた日	令和8年4月24日			
水素イオン濃度	6.9	5.9	5.6	6.6
塩化物イオン(mg/l)	4100	11	12	16
電気伝導率(ms/m)	1200	8.1	11	18
生物化学的酸素要求量(mg/l)	36.0			
化学的酸素要求量(mg/l)	11			
浮遊物質(mg/l)	2			
窒素含有量(mg/l)	19			
異常の有無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容	令和年月日	令和年月日	令和年月日	令和年月日

施設の点検[規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ]

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出水処理施設	防凍措置	残余容量
点検日	令和8年4月9日					(年一回以上測定)
異常の有無	無	無	無	無	無	実施日
必要な措置を講じた年月日とその内容	令和年月日	令和年月日	令和年月日	令和年月日	令和年月日	測定結果
						m ³